

<b>Vorlagen-Nr.: BV/249/2010</b>	
<b>Vorlage-Art: Beschlussvorlage</b>	<b>Datum: 11.06.10</b>
<b>Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt</b>	<b>Ansprechpartner/in: Herr Röben</b>

<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Gremium:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Status:</b>

Bau-, Feuerwehr-, Straßen-, Umwelt-, Landwirtschafts- und Landschaftsausschuss	26.05.2010	Ö
---	------------	---

Verwaltungsausschuss	08.06.2010	N
----------------------	------------	---

Rat der Stadt Jever	17.06.2010	Ö
---------------------	------------	---

<b>Unterschriften:</b>			
<b>Sachbearbeiter/in</b>	<b>Fachdienstleiter</b>	<b>Mitzeichner/in</b>	<b>Bürgermeisterin</b>

**Beratungsgegenstand:**

**Sanierung der Niederschlagswasserkanalisation im Schlesier Weg;  
hier: Beschluss über eine entgeltwirksame Maßnahme**

**Sachverhalt:**

Im Schlesier Weg soll der vorhandene Niederschlagswasserkanal in gesamter Länge erneuert werden. Der Generalentwässerungsplan gibt aufgrund der hydraulischen Berechnungen eine Erhöhung der Dimensionierung von DN 300 auf DN 400 vor. Diese Erhöhung der Dimensionierung ist entgeltwirksam.

Die Gesamtinvestition der EWE beträgt geschätzt ca. 185.800,- €. Der entgeltpflichtige Anteil der Stadt Jever beträgt 77.000,- €. Die Kosten für die Erneuerung des Hauptkanales betragen ca. 129.000,- €. Hiervon setzt die EWE 52.000,- € als Anteil für die Sanierung des Hauptkanales ab. Die restlichen Kosten sind reine Unterhaltungskosten für Hausanschlüsse und Anschlüsse der Straßenentwässerung.

Der durch die Baumaßnahme entstehende entgeltpflichtige Anteil mit 77.000,- € erhöht die Kanalgebühren für die Niederschlagsentwässerung um 0,0029 €/m<sup>2</sup>.

**Beschlussvorschlag:**

***Die Stadt Jever stimmt der Ausführung der von der EWE geplanten Maßnahme „Neubau des Niederschlagswasserkanales im Schlesier Weg“ zu.***

***Diese Maßnahme ist entgeltwirksam.***

**Anlagen:**

Entwässerungspläne